



**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ**

**Шевченківського району**

**Запорізький академічний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради**

**вул. Героїв 55-ої Бригади, 3Б, м. Запоріжжя, 69068, тел. (0612) 65-16-25, E-mail: zbl\_zmr@mail.ua , код ЄДРПОУ 20529062**

---

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №16 ОП  
ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЇ**

Запоріжжя



ПОГОДЖЕНО:

Голова ПК

ЗАЛ «Перспектива» ЗМР

Зозуль С.В.

Протокол №55 від 04.08.2022р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ директора

ЗАЛ «Перспектива» ЗМР

Саміло К.М.

від 04.08.2022р. № 70 ОД

## ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 16 ОП ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЇ

### 1. Загальні положення

Дана інструкція є нормативним документом в межах (ЗАЛ «Перспектива» ЗМР) (далі – заклад).

1.1. Охорона праці оператора котельні, яка працює на газовому паливі (далі – оператор) заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов'язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.2. Оператор зобов'язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р. «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град. С», які введені наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 23.07.1996 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.11.1996 р. за № 155/1680 і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан в котельні, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3. Оператор в процесі роботи:

- не має права використовувати обладнання не передбачене типовими переліками;
- зобов'язаний здійснювати робочий процес за умов дотримання «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти»;
- нести відповідальність за забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу;
- нести особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я при виконанні своїх посадових обов'язків;
- повідомляти директору закладу, його заступнику з господарчої роботи про кожний нещасний випадок, організувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхідності надання спеціалізованої медичної допомоги;

- допомогти організувати евакуацію здобувачів освіти з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Оператор один раз на три роки проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності в комісії закладу.

1.5. При оформленні на роботу оператор проходить первинний медичний профілактичний, а в подальшому 1 раз на рік повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу оператор обов'язково отримує вступний та первинний інструктажі (на робочому місці) і в подальшому 1 раз в три місяці проходить навчання у вигляді повторних інструктажів.

1.7. Оператор:

- використовує приміщення котельні, де працює за призначенням і не допускає до нього здобувачів освіти;

- забезпечує додержання вимог безпеки та гігієни в приміщенні.

## **2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1. Оператор до початку роботи повинен:

- перевірити справність обладнання, контрольно-вимірювальних пристроїв, працездатність вентиляції та системи електричного живлення, впевнитись у задовільній подачі газового палива та проглянути журнал чергування на випадок записів про усунення несправностей. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку або усунення несправностей на тимчасовий період не починає роботи до усунення виявлених недоліків;

- повинен впевнитись у наявності аптечки, засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги

- перевірити наявність протипожежного інвентарю;

- чітко визначити порядок і безпечні правила проведення роботи:

## **3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1. Не приступає до роботи за умов, якщо:

- не забезпечено вільний вихід з приміщення котельні в коридор або на сходовий марш;

- проходи до дверей між рядами обладнання, стелажів або столів захищені іншим крамом і прохід становлять 0,8 м.;

- електропроводка в приміщенні не стаціонарна, чи не виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів.

3.2. Про всі несправності, які виникли в процесі роботи і які були тимчасово усунені робити запис до журналу чергування. При виявленні несправностей, які можуть призвести до аварійних ситуацій, чи травмуванню припинити роботу, виключити котли і повідомити про це керівника закладу

## **4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Оператор забезпечує:

- відключення електроприладів;

- провітрювання приміщення;

- вологе прибирання;

- закриття приміщення. Ключ здається (в запечатаному вигляді) черговому або адміністрації закладу.

## **5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це адміністрацію закладу і викликати пожежну охорону по телефону - 101. В разі виявленні запаху газу викликати аварійну службу за тел. – 104, необхідності викликати інші рятувальні служби. У всіх не стандартних ситуаціях доповідати про це директору закладу.

5.2. При прибутті аварійних служб, забезпечити вільний доступ на територію закладу.

5.4. При можливості оператор бере участь у допомозі по усуненню аварійних ситуацій, надає консультації про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією аварії та попередженням її розвитку, сил та засобів закладу.

6. Надання першої (долікарської) допомоги.

### **6.1. Непритомність.**

Непритомного покласти так, щоб кров приливала до голови. Забезпечити доступ свіжого повітря і підтримувати діяльність серця, розстебнути всі тісні частини одягу, викликати дихання, подразнюючи шкіру сухим розтиранням хусточкою або голою рукою. Покласти гарячий компрес на голову і дати вдихнути міцного нашатирного спирту. У важких випадках робити штучне дихання й викликати лікаря.

### **6.2. Кровотечі.**

Ретельно очистити рану й шкіру навкруги неї, обливаючи 3-х процентним розчином перекису водню, обережно видалити з рани осколки, покриваючи краї рани йодом, накласти бинтову пов'язку. Якщо поранено артеріальні судини, туго перетягнути кінцівку вище від поранення гумовою трубкою або хусткою, накласти на рану пов'язку і потерпілого направити до лікарні.

При пошкодженні ока накласти суху пов'язку і також послати хворого до лікарні. При кровотечі з носа розстебнуті комір, на перенісся покласти холодний компрес, а до ніг - грілку. Якщо кровотеча не припиняється - направити хворого до лікарні.

### **6.3. Опіки.**

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють вагою, вмоченою етиловим спиртом.

При опіках другою ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

### **6.4. Ураження електричним струмом**

Основними умовами успіху при наданні першої допомоги потерпілому від електричного струму та при інших нещасних випадках є швидкість дій, винахідливість і вміння того, хто надає допомогу.



Врятування потерпілого від електричного струму залежить від швидкості звільнення його від струму. Зволікання й тривала підготовка можуть привести до загибелі потерпілого.

6.5. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілою покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

## 7. Прикінцеві положення інструкції

7.1. Перевірка та зміна цієї інструкції з охорони праці для оператора котельні ЗАЛ «Перспектива» ЗМР здійснюється не рідше одного разу на 5 років.

7.2. Ця інструкція з охорони праці повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
- при зміні умов праці працівника ;
- при впровадженні в роботу і використанні нових технологій;
- за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
- на вимогу представників органів з інспекції праці.

7.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження цієї інструкції з охорони праці для оператора котельні умови праці не змінилися, то дія інструкції продовжується на наступні 5 років.

7.4. Відповідальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охорони праці покладається на особу, відповідальну за охорону праці в ліцеї.

**Інструкцію розробила:**

Інженер з охорони праці



Тетеріна О.В.

З інструкцією ознайомлений (а)

«04» серпня 2022р.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_